

Trzebnica, dn. 08.11.2010 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 140 ust. 1 i art. 127 ust. 1 i 2, w związku z art. 37 pkt 1, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 128 ust. 1 pkt 1 i 10, art. 131 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami), art. 180 pkt 2, art. 181 ust. 1 pkt 3, art. 183 ust. 1, art. 378 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 984, poz. 984) oraz art. 104, 107 i 155 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pan Janusza Urbanowicza, działającego jako pełnomocnik Gminy Zawonia, wraz z załączoną dokumentacją w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 203/13 obręb Głuchów Górny, gm. Zawonia

### o r z e k a m

I. Na wniosek strony stwierdzić wygaśnięcie z dniem 31 grudnia 2010 roku następujących decyzji administracyjnych:

- Starosty Trzebnickiego z dnia 23.05.2000 r. OŚ-6223/1/2000,
- Wojewody Wrocławskiego z dnia 06.09.1996 r. nr OSI- 6210/93/96,

dotyczących szczególnego korzystania z wód oraz eksploatacji ujęcia wodnego zlokalizowanego na działce nr 203/13 obręb Głuchów Górny, gm. Zawonia – w związku z upływem terminu ich obowiązywania.

II. Wydać Gminie Zawonia pozwolenie wodnoprawne w zakresie:

1. Poboru wody podziemnej z utworów czwartorzędowych przy pomocy dwóch studni wierconych o nr S-1 i S-2 zlokalizowanych na działce nr 203/13 obręb Głuchów Górny gm. Zawonia, o parametrach :

a) studnia nr S-1

- głębokość  $h = 57,0$  m,
- wydajność eksploatacyjna  $Q=23,00$  m<sup>3</sup>/h, przy  $S= 0,75$  m,

b) studnia nr S-2

- głębokość  $h = 59,0$  m,
- wydajność eksploatacyjna  $Q=23,00$  m<sup>3</sup>/h, przy  $S= 0,45$  m,

w łącznej ilości:

- $Q \text{ śr } d = 336,1$  m<sup>3</sup>/d,
- $Q \text{ max } h = 38,5$  m<sup>3</sup>/h,

dla potrzeb bytowo-gospodarczych, po jej uprzednim uzdatnieniu w stacji uzdatniania wody.

2. Odprowadzania popłuczyn z płukania filtra ze stacji uzdatniania wody, po oczyszczeniu w odstojniku popłuczyn do zagłębienia terenowego na działce nr 208/4, istniejącym wylotem kanalizacyjnym o średnicy 200 mm, w ilości:

- $Q \text{ śr } d = 5,15$  m<sup>3</sup>/d,
- $Q \text{ max } h = 1,5$  m<sup>3</sup>/h,

o stanie i składzie:

- odczyn pH = 6,5 – 9,
- zawiesiny ogólne  $\leq 35$  mg/l,

III. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, określone w rozdziale II decyzji, zostaje wydane na czas określony tj. od dnia **01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2020 r.** pod następującymi warunkami:

1. Utrzymania we właściwym stanie technicznym i prawidłowej eksploatacji urządzeń do poboru wody.
2. Bieżącego prowadzenia rejestru ilości ujmowanej wody.
3. Prowadzenia badań jakości wody ujmowanej i dostarczanej do sieci zgodnie z wymogami służb sanitarnych.
4. Prowadzenia okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studniach.
5. Prowadzenia na bieżąco książki eksploatacji urządzeń gospodarki wodnej.
6. Zaspokojenia ewentualnych pretensji odszkodowawczych związanych z wydanym pozwoleniem.

IV. Powyższe pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne).

#### UZASADNIENIE

Decyzję niniejszą wydano w oparciu o przepisy prawne podane na wstępie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Trzebnicy. Strony zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego pismem z dnia 07.10.2010 r. oraz poinformowano o możliwości zapoznania się z materiałami i zgłoszenia uwag przed wydaniem decyzji wodnoprawnej na przedmiotową inwestycję. Podstawę techniczną decyzji stanowi dokumentacja „Operat do dochodzeń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód polegające na: poborze wody podziemnej ze studni wierconych, odprowadzaniu popłuczyn ze stacji uzdatniania wody dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Głuchów Górny gm. Zawonia.” opracowany przez inż. Janusza Urbanowicza.

W wyniku przeprowadzonego postępowania nie stwierdzono przeszkód dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczególnego korzystania z wód. Mając powyższe na uwadze - **orzeczono jak w sentencji.**

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34 za pośrednictwem Starosty Trzebnickiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 Kpa).

Otrzymują:

- RZGW we Wrocławiu, ul. Norwida 34,
- Janusz Urbanowicz,
- Gmina Zawonia,
- WOŚRiL a/a.



Z up. STAROSTY

mgr inż. Iwona Korzyńska-Korzyńska  
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Do wiadomości:

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Paprotna 14, 51-117 Wrocław,
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Trzebnicy, ul. Obrońców Pokoju 7.