



Stup nr 11
GX0,028/5
R<10 OM

Uwaga

Kabel ułożony na słupie linii napowietrznej należy do wysokości 2,5m nad i 0,5m pod ziemią chronić w stalowej rurze ochronnej ϕ 50mm

SIMPRO		JEDNOSTKA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA			
54-109 WROCŁAW, UL. BRANIEWSKA 75, tel./fax 3541496					
TEMAT I ADRES	KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOŚCI SUCHA WIELKA				
INWESTOR	Z. TRANZYTEM DO MIEJSCOWOŚCI ZAWONIA				
	GMINA ZAWONIA				
	ul. Trzeźbińska 11, 55-106 Zawonia				
	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEN	BRANŻA	POZIOMY
PROJEKTANT	mgr inż. Leon Krefft	03.2010	202 / 72 / 0/W	elektryczna	
PROJEKTANT					
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Zbigniew Kubiński	03.2010	95 / 64 WB/UA	elektryczna	
TRZĘŚC RYSUNKU	JEDNOBIEGUNOWY SCHEMAT ZASILANIA PRZEPOMPOWNI				SKALA
					SCIEKÓW P8