

Starosta Trzebnicki

55-100 Trzebnica

III. Ks. Działano Własności Gminna H  
OŚ. 6223/12/2010

Urząd Gminy  
Zawonia

12.11.2010

Niemcyt

Trzebnica, dn. 08.11.2010 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 140 ust. 1 i art. 127 ust. 1 i 2, w związku z art. 37 pkt 1, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 128 ust. 1 pkt 1 i 10, art. 131 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami), art. 180 pkt 2, art. 181 ust. 1 pkt 3, art. 183 ust. 1, art. 378 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 984, poz. 984) oraz art. 104, 107 i 155 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pan Janusza Urbanowicza, działającego jako pełnomocnik Gminy Zawonia, wraz z załączoną dokumentacją w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 230/7 obręb Zawonia, gm. Zawonia

### o r z e k a m

I. Na wniosek strony stwierdzić wygaśnięcie z dniem 31 grudnia 2010 roku decyzji administracyjnej Starosty Trzebnickiego z dnia 08.06.1999 r. OŚ-6218/1/99, dotyczącej szczególnego korzystania z wód oraz eksploatacji ujęcia wodnego zlokalizowanego na działce nr 230/7 obręb Zawonia, gm. Zawonia – w związku z upływem terminu jej obowiązywania.

II. Wydać Gminie Zawonia pozwolenie wodnoprawne w zakresie:

1. Poboru wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych przy pomocy dwóch studni wierconych o nr VI i VIa zlokalizowanych na działce nr 230/7 obręb Zawonia gm. Zawonia, o parametrach:

a) studnia nr VI

- głębokość  $h = 70,00 \text{ m}$ ,
- wydajność eksploatacyjna  $Q=73,00 \text{ m}^3/\text{h}$ , przy  $S= 7,2 \text{ m}$ ,

b) studnia nr VIa

- głębokość  $h = 70,00 \text{ m}$ ,
- wydajność eksploatacyjna  $Q=96,50 \text{ m}^3/\text{h}$ , przy  $S= 9,3 \text{ m}$ ,

w łącznej ilości:

- $Q \text{ śr. d} = 690,4 \text{ m}^3/\text{d}$ ,
- $Q \text{ max h} = 78,3 \text{ m}^3/\text{h}$ ,

dla potrzeb bytowo-gospodarczych, po jej uprzednim uzdatnieniu w stacji uzdatniania wody.

2. . Odprowadzania popłuczyn z płukania filtra ze stacji uzdatniania wody, po oczyszczeniu w trzykomorowym osadniku o poj.  $V= 10,80 \text{ m}^3$  do kanalizacji deszczowo-burzowej o średnicy kD 300 zlokalizowanej w ul. Piaskowej w Zawoni, w ilości  $5,9 \text{ m}^3$  na jeden cykl płukania:

- $Q \text{ śr d} = 5,9 \text{ m}^3/\text{d}$ ,
- $Q \text{ max h} = 1,2 \text{ m}^3/\text{h}$ ,

o stanie i składzie:

- odczyn pH = 6,5 – 9,
- zawiesiny ogólne  $\leq 35$  mg/l.

III. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, określone w rozdziale II decyzji, zostaje wydane na czas określony tj. od dnia **01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2020 r.** pod następującymi warunkami:

1. Utrzymania we właściwym stanie technicznym i prawidłowej eksploatacji urządzeń do poboru wody.
2. Bieżącego prowadzenia rejestru ilości ujmowanej wody.
3. Prowadzenia badań jakości wody ujmowanej i dostarczanej do sieci zgodnie z wymogami służb sanitarnych.
4. Prowadzenia okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studniach.
5. Prowadzenia na bieżąco książki eksploatacji urządzeń gospodarki wodnej.
6. Zaspokojenia ewentualnych pretensji odszkodowawczych związanych z wydanym pozwoleniem.

IV. Powyższe pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne).

## UZASADNIENIE

Decyzję niniejszą wydano w oparciu o przepisy prawne podane na wstępie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Trzebnicy. Strony zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego pismem z dnia 07.10.2010 r. oraz poinformowano o możliwości zapoznania się z materiałami i zgłoszenia uwag przed wydaniem decyzji wodnoprawnej na przedmiotową inwestycję. Podstawę techniczną decyzji stanowi dokumentacja „Operat do dochodzeń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód polegające na: poborze wody podziemnej ze studni wierconych, odprowadzaniu popłuczyn ze stacji uzdatniania wody dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Zawonia gm. Zawonia.” opracowany przez inż. Janusza Urbanowicza.

W wyniku przeprowadzonego postępowania nie stwierdzono przeszkód dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczególnego korzystania z wód. Mając powyższe na uwadze - **orzeczono jak w sentencji.**

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34 za pośrednictwem Starosty Trzebnickiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 Kpa).

Otrzymują:

- RZGW we Wrocławiu, ul. Norwida 34,
- Janusz Urbanowicz,
- Gmina Zawonia,
- WOŚRiL a/a.



Z up. STAROSTY  
mgr inż. Janusz Urbanowicz  
Inżynier Środowiska  
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska  
Kierownik Wydziału Sanitarnego

Do wiadomości:

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Paprotna 14, 51-117 Wrocław,
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Trzebnicy, ul. Obrońców Pokoju 7,